KENPLAAT KOELINSTALLATIE

VerdAir Solutions
+32 11 988 129 - verdair.com - CVV-2024-00123

Installatie ID
1017-4 - Kantoor

Type installatie Comfort	**Soort koelinstallatie** Glycol-koeling
Min/Max toegelaten temp. -10.00 - 80.00 °C	**Bouwjaar / Opleveringsdatum** 2024 / 08/02/2024
Min/Max werkdruk LD 1.5 - 3.0 bar	**Min/Max werkdruk HD** 2.0 - 5.0 bar
Nominale inhoud 15 kg	**CO_2 eq** 31,31 ton
Voorgevulde inhoud 13,5 kg	**Toegevoegd** 1,5 kg
PED categorie III	**Logboek aanwezig** ja **Hermetisch gesloten** ja

Bevat gefluoreerde broeikasgassen

Koelmiddel
R-410a
Nieuw
GWP: 2087,5

CE | STEK